

Испытательный лабораторный центр

Форма № 2

Утверждена приказом
№ 27 от 09.02.2018г

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AP07
Зарегистрирован в Реестре от 02.12.2016г.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ №2863-1-1**

от 11.09.2018

Наименование измерений: искусственная освещенность

Дата и время измерений: 10.09.2018 12:30

Наименование и адрес заказчика, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17", Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.57

Объект, где проводились измерения: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №17", Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д.57

Цель измерений: договор № 631-18/р от 04.09.2018г., заявление вх.№1901/7 от 04.09.2018г.

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Поверен до	Погрешность
Люксметр "ТКА-Люкс"	33 9443	13.06.2019г.	±6%
Мультиметр цифровой APPA-93N	01501530	19.02.2019г.	± 1%
Рулетка измерительная "Каучук" РФЗ-5-19	1	20.02.2019г.	КТ 3

НД, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения . Методы измерения освещенности"

Дополнительные сведения: на соответствие СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"(в редакции от 24.11.2015г.)

Лицо ответственное за оформление данного протокола


Подпись

Полачева Н.П.
Ф. И. О

Руководитель (заместитель) ИЛЦ


Подпись

Маслова Н.П.
Ф. И. О

М. П.

Протокол №2863-1-1 распечатан 11.09.2018

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения лаборатории. Результаты относятся только к тому времени, в которое проводились испытания (измерения) от указанного оборудования. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009г. п.5.10.2

№ п/п	Точка измерений	Разряд работы	Подразряд работ	Система освещения	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Число негорящих ламп	Средняя освещенность, лк	Допустимая по нормам, лк
1	Кабинет начальных классов, №205 (3а класс): - рабочий стол (ряд у стены)	-	-	общ.	люминесцентные	18	-	418	300-500
2	Кабинет ОБЖ №108: - рабочий стол (средний ряд)	-	-	общ.	люминесцентные	18	-	478	300-500
3	Кабинет начальных классов №103: - рабочий стол (средний ряд)	-	-	общ.	люминесцентные	18	-	490	300-500

Дополнительные сведения : Напряженность переменного тока в сети: до начала измерений $U_1=223В$, после проведения измерений $U_2=223В$

Заведующий санитарно-гигиеническим отделением

Должность

Подпись

Калужная С.А.

Ф. И. О.